

Naantalın kaupunki, tekninen lautakunta  
kirjaamo  
kirjaamo@naantali.fi

Lausuntopyyntö 1.4.2021

### **Nunnalahden uimarannan yleissuunnitelma**

Varsinais- Suomen aluepelastuslaitoksen pelastusviranomaisen on tutustunut toimitettuihin hankkeen asiapapereihin (yleissuunnitelmiin, periaateleikkaus, valaistuksen yleissuunnitelmaan ja pinnan tasaussuunnitelmaan).

#### **Varsinais- Suomen aluepelastuslaitoksen pelastusviranomaisen toteaa lausunnossaan:**

Pelastusyksiköllä operointi tulee olla mahdollista onnettomuustilanteessa uimarannalla. Pelastuslaitos esittää, kesäkahvilan ja pukusuojarakennuksen väliin toteutetaan pelastusyksikölle soveltuva kääntöpaikka.

V-S pelastuslaitoksen kaluston mitoitus on esitetty tarkemmin toimintaohjeessa 22.4.2015, pelastustiet (<http://www.vspelastus.fi/lomakkeet>).

Uimarannan osoitetiedot tulee varmistaa ja osoittaa kiinteistöllä rakennusjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi osoitenumero suositellaan lisäämään alueelle suunniteltuihin turvatauluihin.

Pelastuslaitos suosittelee kiinnittämään suunnittelussa ja toteutuksessa vesiturvallisuuksien sekä varautumaan onnettomuustilanteisiin vesipelastusvälineillä.

Uimarannan omistajalle, haltijalle ja toimijalle suunnattu omatoiminen varautumisvelvollisuus on huomioitava. Omatoiminen varautuminen on selvitettävä mahdollisesti laadittavassa turvallisuus- tai pelastussuunnitelmassa.

Lausunnossa sovelletut lait ja säädökset:  
Pelastuslaki 379/2011



Kalle Rantanen  
johtava palotarkastaja