

Lausunto sähkökaapelin asentamisesta mereen välille Sakoluoto-Päiväsalmi-Iso Maisaari sekä Haudonpäähän/Caruna Oy

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 § 20

Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 22.2.2017:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, asian Dnro: ESAVI/1069/2017

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalın kaupungin ympäristön-suojeluviranomaisen lausuntoa sähkökaapelin asentamisesta mereen Naantalissa välille Sakoluoto-Päiväsalmi-Iso Maisaari sekä Haudonpäähän.

Lausuntoa pyydetään 27.3.2017 mennessä.

Hakemus

Caruna Oy hakee vesilain mukaista lupaa asentaa 20 kV sähkökaapeli mereen välille Sakoluoto-Päiväsalmi-Iso Maisaari sekä Haudonpäähän. Hankkeella parannetaan sähköntoimitusvarmuutta. Hanke liittyy isompaan alueella tehtävään sähköverkon maakaapelointiprojektiin, jolla pyritään turvaamaan häiriötöntä sähköntoimitusta asiakkaille. Oleva 20 kV ilmajohto puretaan niiltä osuuksilta, joille vesistökaapelia asennetaan.

Kaapelin pituus vesialueella välillä Sakoluoto-Päiväsalmi on 1050 metriä, välillä Sakoluoto-Iso-Maisaari 280 metriä ja Haudonpäässä 710 metriä. Kaapeli kulkee vesialueilla tilojen 529-541-876-2, 529-550-876-5, 529-532-876-3 ja 529-520-876-1 kautta. Vesialueet ovat yhteistä vesialuetta ja osakaskunnat järjesteäytymättömiä. Rantautumisalueet Sakoluodossa ovat tiloilla 529-550-5-2 ja 529-532-1-17, Iso-Maisaareissa tilalla 529-520-1-93 ja Haudonpäässä tiloilla 529-499-2-112 ja 529-499-8-2.

Kaapeli lasketaan merenpohjaan lautalta ja kaapelin tyyppi on AHXAMK-WP 3*95, kaapeli pysyy paikallaan omalla painollaan. Kaapelista upotetaan merenpohjan alle osuudet, jotka sijaitsevat alle kahden metrin syvyisessä vedessä keskivedenkorkeudesta mitattuna. Tämä tarkoittaa Iso-Maisaaren rannassa upotusta noin 30 m matkalla, Sakoluodon rannassa upotusta noin 25 ja 10 metrin matkalla ja Haudonpäässä noin 10 ja 15 metrin matkalla. Upotettavilla osuuksilla merenpohjaa kaivetaan kaapelikauhalla ja kaapeli lasketaan uraan, minkä jälkeen sedimenttimassa palautetaan kaivettuun uraan. Ura palautuu näin merenpohjan luonnolliseen tasoon. Massoja ei siirretä. Kaivusta aiheutuu vähäistä ja lyhytkestoista veden samentumista.

Asennettava kaapeli risteää Telia Soneran kaapeleita, uusi kaapeli asennetaan näitä vaurioittamatta. Reitillä ei ole Liikenneviraston väylää. Hakemuksen mukaan hankealueella ei ole Natura 2000-verkoston alueita eikä muita luonnonsuojelualueita.

Työ on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana.

Oheismateriaalina oli sijaintikartta.

Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖ:

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Vesistön alituskohta eivät alustavasti suunnitellut kaapelin rantautumiskohdat sijaitse Natura 2000-verkoston tai luonnonsuojelualueisiin kuuluvilla alueilla, joten hankkeella ei ennalta arvioiden ole merkityksellisiä vaikutuksia alueen luontoarvoihin, mikäli työt toteutetaan hakemuksen mukaisesti. Asennukset on kuitenkin tehtävä siten ja sellaisena aikana, että merialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Töiden aloittamisesta ja lopettamisesta on kirjallisesti ilmoitettava Naantalın kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.