

**Lausunto koskien Asunto Oy Naantalin Risteilijärannan asiaa Dnro Esavi/182/2017**

29/10.05.05/2017

Tekninen lautakunta 26.04.2017 § 29

Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre 10.3.2017:

As Oy Naantalin Risteilijäranta Oy hakee lupaa sekä valmistelulupaa matalan ranta-alueensa ruoppaamiseen. Liitteenä on lausuntopyyntö Dnro ESA-VI/182/2017.

LIITE B14, TEKLA 26.4.2017

Rakennettavan ja ruopattavan alueen itä- puoleisen rajan tuntumassa sijaitsee Naantalin vesihuoltolaitoksen paineviemäri. Paineviemäri alittaa Ruonanlahden, sen upotussyvyys on keskimäärin -2,10. Paineviemäri on rakennettu vuonna 1974, se on muovia ja sen halkaisija on 315 mm. Putken läpi virtaa keskimäärin 650 m<sup>3</sup> jätevettä vuorokaudessa.

Ennen ruoppaus- ja kaivutöiden aloittamista on rakennuttajan merkittävä putki maastoon ja vesialueelle. Sen tarkka sijainti on tarkistettava koekaivuulla ja sukeltamalla.

Putken päälle tai sen välittömään läheisyyteen putken keskilinjasta 3 metrin etäisyydelle ei saa läjittää kaivumaita eikä tehdä kiinteitä rakenteita.

Työmaalla on tehtävä katselmus ennen rakennustöiden aloittamista. Katselmuksessa on oltava mukana vesihuoltolaitoksen sekä kaupungin rakennusvalvonnan edustaja. Katselmuksessa todetaan ruopattavan alueen rajat sekä olemassa olevan paineviemäriin sijainti.

Rakennustöiden valmistuttua on tehtävä loppukatselmus. Loppukatselmuksessa todetaan paineviemäriin sijainti ja korkeusasema.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta antaa asiassa vesihuoltopäällikön valmistelun mukaisen lausunnon.

Pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa tämän asian osalta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.