

Lausunto

13.05.2016

MV/123/05.01.00/2016 1 (2)

Naantalin kaupunki
PL 43
21101 NAANTALI

Viite 185/10.05.05/2016

Asia **NAANTALI, Presidentin laiturin korjaussuunnitelma**

Naantalin kaupunki on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa ns. presidentin laiturin korjaussuunnitelmasta vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioimisen osalta.

Presidentin laituri sijaitsee Naantalin vanhankaupungin rannassa, jossa veden syvyys on 1 – 4 metriä. Laituria kutsutaan myös Ukkopekan laituriksi ja vesibussilaituriksi. Museovirastolle toimitetun tiedon perusteella 1900-luvun alusta peräisin oleva hirsiarkkuperusteinen ja 1983 betonipilarein tuettu laituri on tarkoitus uusita siten, että nykyisen muotoinen ja ulkonäöltään vastaava laituri rakennetaan hirsiarkkulaiturin ympärille kallioon porattavien teräspalkkien varaan. Vanhat hirsiarkkurakenteet jäävät uuden laiturin alle ja sisäpuolelle. Hankkeeseen ei liity ruoppausta.

Hankealue sijaitsee merkittävässä kulttuuriympäristössä. Uusittava laituri on valtakunnallisesti merkittävällä rakennetun kulttuuriympäristön alueella Naantalin vanhakaupunki. Lähiympäristössä on kiinteä muinaisjäännös Naantalin vanha asema-kaava -alue (muinaisjäännösrekisterin kohde 529500001). Lähistöllä on myös keskiaikaisen luostarin jäännös (muinaisjäännösrekisterin kohde 1000006991), joka sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä rakennetun kulttuuriympäristön alueella Naantalin kirkko ja Ailostenniemi. Naantalin vanhankaupungin lähellä olevalla vesialueella myös vedenalaisen kulttuuriperinnön löydöt ovat mahdollisia alueen pitkäaikaisen käytön seurauksena. Vanhan Naantalin historiallisesta merkittävydestä huolimatta ympäröivillä vesillä ei ole tehty arkeologista vedenalaisinventointia sen selvittämiseksi, onko alueella vedenalaisia muinaisjäännöksiä, kuten yli sata vuotta uponneena olleita laivanhylkyjä tai niiden osia, tai muita Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta kertovia käytöstä jääneitä vedenalaisrakenteita.

Koska laiturin uusimiseen ei liity ruoppaamista, laiturin siirtämistä toiseen paikkaan, uusien laituri paikkojen käyttöönottoa, satama-alueen laajentamista tai muuta vesialueen käyttöä muuttavaa toimintaa, ei Museovirastolla ole huomautettavaa hankkeesta vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun osalta eikä hankkeeseen arvioida liittyvän vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvää selvitystarvetta.

Mikäli suunnitelma kuitenkin kehittyy ja muuttuu siten, että tullaan tekemään ruoppausta tai muuta meren pohjaan vaikuttavaa rakennustyötä laajemmalla alueella kuin olemassa olevan laiturin välittömässä läheisyydessä, on ennen rakennushankkeen toteuttamista teetettävä hankealueella vedenalaisarkeologinen inventointi sekä ruoppauksen aikana ruoppauksen arkeologista valvontaa.

Todettakoon, että muistakin vanhan Naantalin ympäristön vesialueeseen liittyvistä hankkeista on syytä pyytää lausunto Museovirastolta vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioimiseksi ja selvitystarpeen arvioimiseksi.

Yhteyshenkilö Museovirastossa on intendentti Maija Matikka (maija.matikka@museovirasto.fi, 0295 33 6284).

Yli-intendentti

Helena Taskinen

Intendentti

Maija Matikka

Tiedoksi

Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus