

7.5.2019

Huomiot 2.4.2019 järjestetystä esteettömyyskierroksesta:

Kristoffersali:

- Ovien kynnykset ja sähköisesti aukeavat ovet.
- Inva-paikoitus yläpihalle.
- Aulan sisällä rappusten kohdalla pyörätuolitasannetta ennen oleva käytävän kohta tulee levennää. Tällä hetkellä se on liian kapea ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pyörätuoli tasanteella oleva kaide tukkii näkyvyyden lavalle. Kaiteen tilalle olisi hyvä saada, esimerkiksi pleksi, jonka läpi näkisi.
- Voisiko kaupunki harkita ratkaisuja paremmista kiinteistä istuimista pyörätuolitasanteen takareunaan, kuitenkin niin että apuvälineille jäisi riittävästi tilaa?

Ellen:

- Hyllyjen korkeus, mutta niihin ei vammaisneuvosto voi vaikuttaa.
- Kauppaan mennessä oli pieni kynnyks.
- Korit olivat aika suuria ja esim. toiseen rollaattoriin ei mahtunut edes koria. Voisiko kaupassa olla jonkin verran pienempiä koreja? Voisiko kauppaan hankkia kärryjä joilla voisi asioida pyörätuolilla?
- Pankkiautomaatti oli korkea pyörätuolilla asioimiseen.

Kaupungintalo:

- Kaupungintalon ulko-ovet todettiin huonoiksi esteettömyyttä ajatellen. Ovet ovat kapeita ja raskaita. Voisiko parkkipaikan puolella olevan pääoven oikeanpuoleisesta lasista tehdä leveän ja sähköistetyn oven?
- Inva wc:n oven tukikahva on liian lyhyt ja väärällä puolella. Inva wc:n tukikahvan tulisi olla pitkä vaakasuuntainen vedin.
- Inva wc:n käsienpesuallas ja pyyherulla ovat liian korkealla pyörätuolilla asiointia ajatellen. Pesualtaan tulisi olla sellainen, että sitä voisi mahdollisuuksien mukaan etureunasta kallistaa, jotta pyörätuolin kanssa olisi helpompaa.
- Inva wc:n pidesuihku on aivan liian kaukana, jotta sitä voisi käyttää.
- Ruokasalin linjaston toimivuus: leivät ja levitteet ovat eri pöydällä, jolloin avustusta tarvitseva joutuu pyytämään apua useampaan kertaan.

Tori ja Kuntokeskus:

- Torille inva-paikoitus talviaikoina, jolloin liukkaus tuottaa suurta haittaa sekä Kuntokeskuksen oven viereen inva-paikka (näitä käytiin kahvikeskustelussa).