

Lausunto: Öljynjalostamon ympäristöluvan lupamääräyksestä 11 A edellytetty selvitys, Neste Oyj, Naantali

465/11.02.00/2017

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2019 § 93

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 4.12.2019

Viite

Etelä-Suomen aluehallintovirasto diaarinumero ESAVI/32811/2019

Asia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristön-suojeluviranomaisen lausuntoa Neste Oyj:n Naantalin öljynjalostamon ympäristöluvan lupamääräyksessä 11 A edellytetystä selvityksestä. Lausunto on toimitettava 12.12.2019 mennessä.

Oheismateriaali:

- Neste Oyj:n selvitys, 30.9.2019
- Selvityksen täydennys, 8.11.2019

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta lausuu Neste Oyj:n lupamääräyksen 11 A mukaisesta selvityksestä seuraavaa:

Laitoksen huoltoseisokin yhteydessä tapahtuvat ylös- ja alasajotilanteet ovat toiminnanharjoittajalle ennalta tiedossa. Hallituksen esityksen 214/2013 mukaan päästötasoja olisi noudatettava, kun laitos toimii normaaleissa toimintaolosuhteissa. Toiminnan käynnistämiseen, huoltoihin, vahinkoihin, väliaikaiseen toiminnan pysäyttämiseen ja lopulliseen toiminnan lakauttamiseen liittyvät tilanteet eivät olisi kuitenkaan tässä tarkoitettuja normaaleja toimintaolosuhteita. Neste Oyj:n selvityksen täydennyksen kohdan 5 mukaan seisokista aiheutuvan OTNOC-tilanteen (muut kuin normaaliolosuhteet eli niin sanottu OTNOC (Other Than Normal Operating Conditions) katsotaan alkavan käyttösuunnitelmaan määritettynä alasajon alkamispäivänä. Toiminta on Nesteen mukaan normaalia siinä vaiheessa, kun jätevesilaitoksen koontinäytteen analyysitulokset alittavat Naantalin jalostamon ympäristölupahakemuksessa esitetyt tavanomaiset pitoisuudet. Huoltoseisokki toki heikentää jätevesilaitoksen toimintavarmuutta, mutta varsinaisen OTNOC-tilanteen jatkuminen aina siihen asti että analyysitulokset alittavat tavanomaiset pitoisuudet, voi piden-

tää OTNOC-tilanteen keston kohtuuttoman pitkäksi, mikäli jätevesilaitoksen toimintaa ei saada nopeasti normalisoitua.

Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että Harri Laine poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.