

## **Lausunto kaapelin asentamisesta mereen väleille Samsaari - Härjänmaa ja Isonperänniemi - Härjänmaa sekä valmistelulupa / Caruna Oy**

566/11.02.01/2020

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.08.2020 § 37

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 17.8.2020:

Asia

Dnro ESAVI/20870/2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristön-suojeluviranomaisen lausuntoa Caruna Oy:n hakemuksesta koskien sähkökaapelin asentamista mereen väleille Samsaari–Härjänmaa ja Isonperänniemi–Härjänmaa. Samalla haetaan valmistelulupaa rakennustoille ennen varsinaisen luvan voimaantuloa. Lausuntoa pyydetään 16.9.2020 mennessä.

Hakemus

Caruna Oy anoo lupaa asentaa 20 kV vesistökaapelin välille Samsaari – Härjänmaa sekä 0,4kV vesistökaapelin välille Härjänmaa - Isoperänniemi Naantalin kaupungissa. Hankkeella mahdollistetaan alueen vapaa-ajan kiinteistöjen liittäminen sähköverkkoon.

Kaapeli lasketaan pohjaan lautalta. 20kV kaapelin tyyppi on AHXAMK-WP 3\*50 ja 0,4kV kaapelin tyyppi AXMK 4\*150. Nämä pysyvät paikallaan omalla painolla. Kaapelista upotetaan merenpohjan alle osuudet, jotka sijaitsevat alle 2 m syvyydessä vedessä keskivedenkorkeudesta mitattuna. Tämä tarkoittaa Samsaaren rannassa upotusta noin 160 m matkalla, Härjänmaan rannassa noin 100 m sekä Isoperänniemessä noin 35 m. Upotettavilla osuuksilla merenpohjaa kaivetaan kaapelikauhalla (alle 500 mm) ja kaapeli lasketaan uraan, minkä jälkeen sedimenttimassa palautetaan kaivettuun uraan. Ura palautuu näin merenpohjan luonnolliseen tasoon. Maamassoja ei siirretä. Kaivusta aiheutuu vähäistä ja lyhytkestoista veden samentumista.

Kohteessa kaapeli risteää DNA Oyj:n tietoliikennekaapelin. Asennettava vesistökaapeli asennetaan niin, että tämä ei vaurioidu. Hankealueella ei ole Natura 2000 - eikä luonnonsuojelualueita. Hankkeesta ei hakijan arvion mukaan aiheudu oleellista haittaa vesialueelle ja sen käytölle. Rannoilla on vapaa-ajan kiinteistöjä. Rantautumisalueiden maanomistajien kanssa sovitetaan kaapelireitistä kirjallisella sopimuksella.

Hakija anoo lupaa aloittaa työt ennen luvan lainvoimaisuutta johtuen projektin aikataulusta. Työ on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2020, hankkeen toteutus kestää muutaman päivän.

OHEISMATERIAALI: sijaintikartta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

#### YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖ:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Suunnittelualueella on voimassa Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaava ja Härjänmaalla rantakaava. Rantautumispaikka Samsaassa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (MY), jolla on maisema- tai luonnonarvoja. Kaavamääräyksen mukaan ympäristöä haitallisesti muuttavia toimenpiteitä tulee välttää. Alueelle ei saa rakentaa lukuun ottamatta Maankäyttö- ja rakennuslain 72 § 3 mom. mukaista rakentamista. Härjänmaalla rantautumispaikat ovat omarantaista loma-asuntoaluetta, RH. Rantakaavan yleismääräyksenä on, että tontti- ja yhteiskäyttöalueiden puita saa kaataa ainoastaan siinä laajuudessa kuin rakennusten sijoitus ja alueen pittäminen puistometsänä vaatii.

#### YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.