

Lausunto sähkökaapelin asentamisesta mereen välille Ampuminmaa-Saloluoto /Caruna Oy

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 § 9

Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 10.1.2017:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, asian Dnro: ESAVI/11028/2016

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristön-
suojeluviranomaisen lausuntoa sähkökaapelin asentamisesta mereen Naanta-
lissa välille Ampuminmaa-Saloluoto. Lausuntoa pyydetään 9.2.2017 men-
nessä.

Hakemus

Caruna Oy hakee vesilain mukaista lupaa asentaa 20 kV sähkökaapeli me-
reen välille Ampuminmaa-Saloluoto. Hankkeella parannetaan alueen säh-
köntoimitusvarmuutta. Hanke liittyy isompaan alueella tehtävään sähköver-
kon maakaapelointiprojektiin, jolla pyritään turvaamaan häiriötöntä sähkön-
toimitusta asiakkaille.

Kaapelin pituus vesistöissä on 618 metriä. Kaapeli kulkee vesialueilla tilojen
529-489-876-1 (yhteinen vesialue, järjestäytynyt osakaskunta, Ahteentaan
kalastuskunta), 529-542-876-11 (järjestäytymätön osakaskunta) ja
529-542-3-81 (Heikola) kautta. Rantautumisalue Ampuminmaan rannassa
on tilalla 529-489-1-41 ja Saloluodossa tilalla 529-542-5-175. Rantautumis-
kohdat on sovittu kyseisten kiinteistönomistajien kanssa.

Kaapeli lasketaan merenpohjaan lautalta ja kaapeli pysyy paikallaan omalla
painollaan. Kaapelista upotetaan merenpohjan alle osuudet, jotka sijaitsevat
alle kahden metrin syvyisessä vedessä keskivedenkorkeudesta mitattuna.
Tämä tarkoittaa Ampuminmaan rannassa upotusta noin 50 m matkalla ja Sa-
loluodon rannassa upotusta noin 60 metrin matkalla. Upotettavilla osuuksil-
la merenpohjaa kaivetaan kaapelikauhalla ja kaapeli lasketaan uraan, minkä
jälkeen sedimenttimassa palautetaan kaivettuun uraan. Ura palautuu näin
merenpohjan luonnolliseen tasoon. Massoja ei siirretä. Kaivusta aiheutuu
vähäistä ja lyhytkestoista veden samentumista.

Kaapeli risteää Liikenneviraston väylää. Kaapelin asennuksessa ja merkitse-
misessä noudatetaan Liikenneviraston ohjetta. Kaapeli risteää myös puhelin-
operaattorin vesistökaapelia Saloluodon rannassa, ja lasku suoritetaan sitä

varoen. Muilta osin suunnitellulla reitillä ei ole muiden johdonomistajien kaapeleita. Hakemuksen mukaan hankealueella ei ole Natura 2000- eikä luonnonsuojelualueita.

Työ on suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2017.

Oheismateriaalina oli sijaintikartta.

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖ:

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Vesistön alituskohta eivät alustavasti suunnitellut kaapelin rantautumiskohdat sijaitse Natura 2000-verkostoon tai luonnonsuojelualueisiin kuuluvilla alueilla, joten hankkeella ei ennalta arvioiden ole merkityksellisiä vaikutuksia alueen luontoarvoihin, mikäli työt toteutetaan hakemuksen mukaisesti. Asennukset on kuitenkin tehtävä siten ja sellaisena aikana, että merialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Töiden aloittamisesta ja lopettamisesta on kirjallisesti ilmoitettava Naantalın kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.