

Lausunto: Kaapelin asentaminen meren pohjaan välille Teersalo-Palva, Naantali; Caruna Oy

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 13.04.2022 § 27

337/11.01.01.03/2022

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 4.4.2022:

Dnro ESAVI/2448/2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Caruna Oy:n hakemuksesta kaapelin asentamiseksi meren pohjaan välille Teersalo-Palva, Velkua, Naantali. Lausuntoa pyydetään 25.4.2022 mennessä.

Hakemus

Työllä on tarkoitus korvata Carunan oleva erittäin huonokuntoinen vesistökaapeli välille Teersalo - Palva. Kaapelin reitti kulkee yleisen kulkuväylän ali, jolloin kaapelin asentamiseen tarvitaan vesilain 3 luvun 3 §:n (5 kohta) perusteella lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Kaapeli lasketaan veteen jäältä tai lautalta riippuen olosuhteista. Rantautumissa kaapeli suojataan standardien mukaisesti. Teersalon puolelta Rännit -saareen menevä 20kV ilmalinja puretaan. Työn toteutus on aikaisintaan kesällä 2021.

Hakemuksen mukaan kaapelin laskemisesta tulee vain lyhytaikaisia vaikutuksia. Humusta voi irrota meren pohjasta kaapelin laskun aikana. Työstä aiheutuu mahdollisesti lyhytaikaista liikenteen rajoittamista rakentamisen ajaksi. Yhteysalusliikennettä väistetään. Kaapelin sijoitus ei vaikuta pitkällä aikavälillä veden laatuun, kalastukseen, yleiseen virkistyskäyttöön tai muuhun vesistön käyttöön.

Oheismateriaali: Purku- ja suunnitelmakartta

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2139777>.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Alueella on osittain 30.12.1997 ja 25.8.2000 vahvistettu Velkuan yleiskaava 2010. Hankealue sijoittuu Palvan puolella loma-asuntorakennusten alueelle, RA3 ja erillispientalojen korttelialueelle, AO. RA3-alueella on sr2-merkintä, jolla osoitetun alueen tai kohteen rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat piirteet tulee ylläpitää. Alueeseen tai kohteeseen kohdistuvista toimista on tarvittaessa pyydettävä maakuntamuseon lausunto. sr2-kohteen numero kaavassa on 3.13. Teersalon puolella hanke sijoittuu yleiskaavassa yksityiselle

venealkama/venesatama-alueelle LVy ja maa- ja metsätalousalueelle, jolla ympäristöarvoja, MY. MY-alueelle sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota rakennusten materiaalien, värityksen ja muotojen soveltumiseen maisemaan ja ympäristöön.

Teersalon puolella mantereella on voimassa Teersalon rannan asemakaava, hyväksytty 16.8.2004, jossa uusi kaapelilinjaus sijoittuu venesatama-alueelle, LV-2 ja vesialueelle, W, sekä Teersalon asemakaava, hyväksytty 28.5.2007, jossa kaapeli sijoittuu vesialueelle W ja loma-alueelle, R-1/l. Palvan puolella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa tai asemakaavaa.

Työn suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon kaapelilinjan poikki kulkeva yleinen väylä. Vanhat sähköpylväät tulee siirtää pois alueelta ja toimittaa asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottopaikkaan. Työn toteutus tulee ajoittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.

Päätös

Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.